

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д. 6, тел./факс 56-19-17)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д. 6, тел./факс 70-31-09)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску
(305014, г. Курск, ул. К. Маркса, 81, тел./факс 72-30-05), E-mail: ondkursk@46.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 164/1,3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: юридическому лицу: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №54»;

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Белых Дмитрия Владимировича № 164 от «27» июля 2022 года

в период с «29» июля 2022 г. по «05» августа 2022 г.

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сеймскому округу города Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Киреевой Натальей Алексеевной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 54»
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: исполняющий обязанности заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 54» Секишева Ирина Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации соблюсти проектные решения, а именно: в здании детского сада в спортивном зале, АУПС (линейный пожарный извещатель) должен обеспечить автоматическое обнаружение пожара и подачу управляющего сигнала на техническое средство оповещения людей о пожаре.	ч. 4 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 54 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2023	
2.	При эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации соблюсти проектные решения, а именно: в здании детского сада обеспечить дублирование сигналов АУПС на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 54 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2023	
3.	При эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соблюсти проектные решения, а именно: в здании детского сада в музыкальном зале, СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого АУПС.	п. 54 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 3.3 СП 3.13130.2009.	01.08.2023	
4.	При эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соблюсти проектные решения, а именно: в здании детского сада в группе «родничёк», СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого АУПС.	п. 54 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 3.3 СП 3.13130.2009.	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сеймскому округу города Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Киреева Н.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки

«05» августа 2022 года



ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 16473